«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель руководителя
Федеральной службы по
аккредитации
_____М. А. Якутова
«___»_____2014 г.

Приложение 2
к аттестату аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.21АА27 от «28» апреля 2011 г.
на 2 листах, лист 1

Область аккредитации

Испытательной Электролаборатории по качеству электрической энергии
Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ИЭЛ КЭ ФБУ «Ростест-Москва»)

117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 31

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе отбора проб	Наименование объекта подтверждения соответствия	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ГОСТ 30804.4.30-2013 ГОСТ 30804.4.7-2013 ГОСТ 32145-2013 Постановление Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования"	Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц	01 1000	2716 00 000 0	Показатели качества электрической энергии (ПКЭ), используемые для контроля и анализа качества электрической энергии: – отклонение частоты *); – медленные изменения напряжения (отрицательное и положительное отклонения напряжения) *);	-	ГОСТ Р 54149-2010 ГОСТ 32144-2013

1	2	3	4	5	6	7	8
				–	– колебания напряжения и фликер (кратковременная доза фликера и длительная доза фликера); – несинусоидальность напряжения (значения гармонических составляющих до 40-го порядка и значение полного коэффициента гармоник напряжения) – несимметрия напряжений в трехфазных системах (коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности и коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности)		

*) – при обязательной сертификации электрической энергии

Начальник Испытательной Электролаборатории
по качеству электрической энергии ФБУ «Ростест-Москва» _____ Ю. О. Изергин

И. о. Заместителя Генерального директора ФБУ «Ростест-Москва» _____ Е. В. Морин

Пронумеровано
и прошито 2 (два) листа
Главный метролог
ФБУ «Ростест-Москва»

Е.В. Морин _____