



ПРИКАЗ
от « 14 » 10 2021 г.
№ ПКЗ - 883

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РОСС LU 0001.2/AA 27

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная электролаборатория по качеству электрической энергии Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области»

(ИЭЛ КЭ ФБУ «Ростест–Москва»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, 31

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 30804.4.30-2013 п. 5.1	Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц	35.11.10	2716 00 000 0	Отклонение частоты, Гц	от -7,5 до 7,5

1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ 30804.4.30-2013 п. 5.12	Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц	35.11.10	2716 00 000 0	Медленные изменения напряжения: - отрицательное отклонение напряжения, % - положительное отклонение напряжения, %	от 0 до 90 от 0 до 50
3	ГОСТ 30804.4.30-2013 п. 5.3	Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц	35.11.10	2716 00 000 0	Колебания напряжения и фликер: - кратковременная доза фликера, отн. ед. - длительная доза фликера, отн. ед.	от 0,2 до 10 от 0,2 до 10
4	ГОСТ 30804.4.30-2013 п. 5.8	Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц	35.11.10	2716 00 000 0	Несинусоидальность напряжения: - коэффициент гармонической составляющей напряжения до 40-го порядка, % - суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения, %	от 0 до 25 от 0 до 25
5	ГОСТ 30804.4.30-2013 п. 5.7	Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц	35.11.10	2716 00 000 0	Несимметрия напряжений в трехфазных системах: - коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности, % - коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности, %	от 0 до 25 от 0 до 25
6	ГОСТ 30804.4.30-2013 п. 5.5	Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц	35.11.10	2716 00 000 0	Прерывания напряжения: - длительность прерывания напряжения, с	от 0,01
7	ГОСТ 30804.4.30-2013 п. 5.4	Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц	35.11.10	2716 00 000 0	Провалы напряжения: - глубина провала напряжения, % - длительность провала напряжения, с Перенапряжения: - длительность перенапряжения, с	от 10 до 100 от 0,01 до 60 от 0,01 до 60

1	2	3	4	5	6	7
8	ГОСТ 30804.4.7-2013 п. 5	Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц	35.11.10	2716 00 000 0	Несинусоидальность напряжения: - коэффициент гармонической составляющей напряжения до 40-го порядка, % - суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения, %	от 0 до 25 от 0 до 25
9	ГОСТ 33073-2014 п. 5	Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц	35.11.10	2716 00 000 0	Отклонение частоты, Гц	от -7,5 до 7,5
					Медленные изменения напряжения: - отрицательное отклонение напряжения, % - положительное отклонение напряжения, %	от 0 до 90 от 0 до 50
					Колебания напряжения и фликер: - кратковременная доза фликера, отн. ед. - длительная доза фликера, отн. ед.	от 0,2 до 10 от 0,2 до 10
					Несинусоидальность напряжения: - коэффициент гармонической составляющей напряжения до 40-го порядка, % - суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения, %	от 0 до 25 от 0 до 25
					Несимметрия напряжений в трехфазных системах: - коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности, % - коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности, %	от 0 до 25 от 0 до 25
					Прерывания напряжения: - длительность прерывания напряжения, с	от 0,01
					Провалы напряжения: - глубина провала напряжения, % - длительность провала напряжения, с	от 10 до 100 от 0,01 до 60
					Перенапряжения: - максимальное значение напряжения при перенапряжении, % - длительность перенапряжения, с	от 110 до 200 от 0,01 до 60

1	2	3	4	5	6	7
10	ГОСТ 33073-2014 п. 6	Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц	35.11.10	2716 00 000 0	Отклонение частоты, Гц	от -7,5 до 7,5
					Медленные изменения напряжения: - отрицательное отклонение напряжения, % - положительное отклонение напряжения, %	от 0 до 90 от 0 до 50
					Колебания напряжения и фликер: - кратковременная доза фликера, отн. ед. - длительная доза фликера, отн. ед.	от 0,2 до 10 от 0,2 до 10
					Несинусоидальность напряжения: - коэффициент гармонической составляющей напряжения до 40-го порядка, % - суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения, %	от 0 до 25 от 0 до 25
					Несимметрия напряжений в трехфазных системах: - коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности, % - коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности, %	от 0 до 25 от 0 до 25
					Прерывания напряжения: - длительность прерывания напряжения, с	от 0,01
					Провалы напряжения: - глубина провала напряжения, % - длительность провала напряжения, с	от 10 до 100 от 0,01 до 60
					Перенапряжения: - максимальное значение напряжения при перенапряжении, % - длительность перенапряжения, с	от 110 до 200 от 0,01 до 60

Генеральный директор
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

В.Н. Бас
инициалы, фамилия уполномоченного лица